

GODA EXEMPEL

Fönsterutrymning befintliga förskolor

Bakgrund

Denna referens avser att utgöra en vägledning vid tolkning av kraven på utformningen av utrymningsvägar i befintliga förskolor. I samband med SBA-arbetet har frågan om fönsterutrymning från en förskola är tillåten kommit upp.

Strategiska brandfrågor hanteras av SISAB:s säkerhetsstrateg. SISAB:s tolkning är att det inte är tillåtet för nyproduktion av förskolor (d.v.s. inte godkänd lösning enligt gällande byggregler). När det gäller hur regelverket ska tillämpas för befintliga förskolor bör en mer nyanserad bedömning göras som tar hänsyn till skäligheten i åtgärdandet av eventuella brister jämfört med hur de en gång i tiden fick utföras.

Historik

Fram till och med 2005 var fönsterutrymning en acceptabel lösning för nyproduktion av förskolor enligt Gatu- och fastighetskontorets projekteringsanvisningar. Dessa anvisningar var utarbetade i samråd med bl.a. Stockholms brandförsvaret och S:t Erik försäkringar.

Bedömning

Med hänsyn till att fönsterutrymning har varit en accepterad lösning i Stockholms stad så är SISAB:s bedömning att det oskäligt att åtgärda dessa brister om de inte uppenbart medför en hög risk för att barn kommer till skada. Vid till- och ombyggnation av förskolor gäller BBR, d.v.s. ingen fönsterutrymning accepteras.

Om SISAB:s Goda exempel

SISAB:s Goda exempel är en serie dokument som lyfter fram rekommenderade lösningar, rutiner och arbetssätt. I ett projekt är SISAB:s projekteringsanvisningar styrande och ska följas. SISAB:s Goda exempel kan användas i delar eller i sin helhet. Projektavdelningens enhet för Projektutveckling har det samordnande ansvaret.

Om du har synpunkter, skriv ett mail till godaexempel@sisab.se.

Förslag till acceptabelt utförande befintliga förskolor

För en avdelning om högst 20 barn är det acceptabelt att den ena utrymningsvägen utgörs av fönster under förutsättning att:

- Den andra utrymningsvägen leder direkt till det fria (eller annan utrymningsväg t.ex. korridor eller trapphus).
- Fönstret är sidohängt.



- Fönstrets underkant är beläget maximalt 1,2 meter ovan marknivå utvändigt och maximalt 1,2 meter över invändig golvnivå.
- Fönstret har erforderliga dimensioner enligt BBR (höjd >0,6 m, bredd >0,5 m, summa höjd + bredd >1,5 m.) samt är lätt öppningsbart utan nyckel eller verktyg.
- Fönstret är skyltat som utrymningsväg med vägledande markering.
- Rekommenderade gångavstånd till utrymningsväg klaras, max 30 meter i förskolor.
- Anordning för tidig upptäckt av brand finns installerad, t.ex. brand- och utrymningslarm eller seriekopplade brandvarnare (mindre objekt).

I övriga fall bör en separat analytisk dimensionering göras som tar hänsyn till fler faktorer som: Brandbelastning, ytskikt, organisation, barnens ålder m.m.