Checklista vid serviceanmälan till SISAB

	Förskolan/ skolans ansvar	Service-anmälan till SISAB	Kommentar
Brand			
Brandcelldörr	●		Brandcellsdörrar får inte vara uppställda eller blockeras.
Håltagning i vägg/brandcell			Hyresgästen måste först kontakta förvaltare och få håltagning godkänd.
Brandfarlig vara ska vara inlåst, kontrollera giltigt tillstånd för hanteirng.	●		Särskilt viktigt vid personalförändring.
Brandvarnare - test av funktion, byte av batteri årligen den 1/12 och trasig varnare.	●		SISAB rekommenderar seriekopplade brandvarnare.
Handbrandsläckare ska vara skyltad, synlig, lätt åtkomlig och plomberad.	●		Komplettera gärna med brandfilt.
Entréer, lastkajer och gårdar			
Entréer, lastkajer och gårdar ska hållas fria från lösa föremål.	●		Sopkärl ska stå fastkedjade minst 6 meter från fasaden eller vara inlåsta.
Utrymning			
Utrymningslarm ska finnas i större utrymmen, även där barn sover, utrymningsväg samt väg till utrymmningsväg. På förskolor är kravet enbart brandvarnare.		●	Kontrolleras av SISAB men det är viktigt att skolan/förskolan observerar hörbarheten vid utrymningsövningar. Behövs fler larmdon beställer hyresgästen det av förvaltaren.
Utrymningsplaner ska vara aktuella, hela och uppsatta på vägg.	●		Utrymningsplanen ska uppfylla standarden SS 2875 och visa: utrymningsvägar, återsamlingsplats, placering av släckutrustning, larmknappar och larmnumret 112.
Utrymningsskyltar ska alltid lysa och ha en grön lysdiod med fast sken. Blinkande, gul eller röd ska serviceanmälas.	●	●	
Utrymningsskyltar - Trasig trots kontroll och åtgärd.		●	Armaturbyte
Utrymningsvägar - Utrymningsväg, väg och dörr till utrymningsväg ska vara skyltade och fria från hinder och brännbart material.	●		Särskilt viktigt vid ommöblering eller ombyggnation.
Utrymningsdörr ska vara lätt att öppna.		●	
Utrymningtrappor - Dörr till utrymningstrappa ska vara lätt att öppna och trappan ska vara säker att gå i.		●	
Utbildning/övning			
Kunskap i att hantera och förebygga brand samt utrymningsövningar ska genomföras regelbundet för att skapa ett brand- och riskmedvetande hos all personal.	●		All personal ska klara att släcka en mindre brand samt veta när, hur och varför utrymning görs och vilken roll de har.

I skolkorridorer är fastskruvade möbler av massivt trä eller svårt tändbart material och skåp i plåt godkända under förutsättning att det är en fri bredd på minst 1,2 meter med klassrumsdörrar öppna.

Gör din serviceanmälan på sisab.se

Den självklara utbildningsvärden

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger, förvaltar och utvecklar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.
Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.
SISAB har cirka 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar vi 1,8 miljoner kvadratmeter, där 200 000 människor vistas dagligen.

Kom ihåg brandkontrollplanen

För mer information hänvisas till byggnadens brandkontrollplan och tillhörande kontroll-instruktioner. På sisab.se kan du logga in i appen för att dokumentera och hålla ordning på ditt systematiska brandskyddsarbete (SBA).

Foldern är framtagen i samarbete med:

Storstockholms brandförsvar

Stockholms stad

S:t Erik FÖRSÄKRING

SISAB
Skolfastigheter i Stockholm AB

FOTOGRAF: ANDERS FREDRIKSEN 2022, FRAMTIDENS FÖRSKOLA VINGÅKERSVÄGEN 22. FOLDERN REVIDERAD AV SISAB 2024

Brandsäkerhet i vardagen

En guide för skolor och förskolor i systematiskt brandskyddsarbete

Tillsammans skapar vi en trygg miljö

Tillsammans ska vi på SISAB och våra hyresgäster arbeta förebyggande, för att så långt det är möjligt förhindra att en brand eller annan fara uppstår.

En brandskyddsansvarig ska alltid finnas för varje verksamhet. Har ansvaret inte delegerats skriftligt ligger det på till exempel rektor.

Kontroller av det systematiska brandskyddsarbetet görs med stöd av brandkontrollplanen som är framtagen för just din skola eller förskola.

Har du som hyresgäst frågor, kontakta din fastighetsvärd eller förvaltare på SISAB. Se även sisab.se/brandskydd för närmare information.

BRANDSKYDDS-ANSVARIGES ROLL

- Organisation
- Utbildning
- Kontroller
- Dokumentation



RÄDDA – LARMA – SLÄCK

NÄR DU RINGER 112

Tänk på att du själv behöver ringa 112, då brandlarmet inte automatiskt kopplas vidare.

Var beredd på att svara på frågor om:
– Vad har hänt?
– Var har det hänt?
– Vem är du som ringer?

Var också beredd på att:
– öppna bommar
– möta upp räddningstjänsten

SISAB får information via 112.

Tänk på:

- BRÄNNBART MATERIAL Rensa så minskar brandrisken
- KABELVINDOR Ihoprullad sladd kan överhettas
- ELDRAGNING Utförs av fackman
- "MYSPYS" Som hängande papper på lampor
- INGET BRÄNNBART PÅ SPISEN
- BRÄNNBART MATERIAL UTE
- UTRYMNINGSVÄGAR Får inte vara blockerade.
- BRANDDÖRRAR Måste vara stängda.
- BLINKANDE LYSRÖR = BRANDFARA

På vår skola/förskola är

.....

brandskyddsansvarig

Vi har
☐ utrymningslarm
☐ brandvarnare