

Projektnamn		Instruktion <ul style="list-style-type: none"> • Brandkontrollplanen ska objektpassas på byggnadsnivå, dvs en brandkontrollplan ska levereras per byggnad. • Kontrollpunkter som ej är relevanta ska strykas över. • Sidhuvud ska fyllas i med projektrelaterade uppgifter.
Fastighetsnummer		
Hus:		
Upprättad av		
Upprättat datum		

Mall rev. 2022-11-09/PMO

Kontrollpunkt	BKI Nr	Funktion	Ansvar för åtgärd	Kontrollintervall	Starttid för kontroll	Ansvar för kontroll	Kommentar
Utrymningsvägar	2.1	Fri utrymningsväg enligt aktuell utrymningsplan	Hyresgäst	Månad	Januari	Hyresgäst	
	2.2	Dörlås	Hyresgäst				
Utrymningsplaner	3.1	Placering information	Hyresgäst	12 månader	Januari	Hyresgäst	
Utrymningsskyltar	4.1	Belyst skylt	Hyresgäst	Månad	Januari	Hyresgäst	
	4.3	Efterlysande skylt	Hyresgäst				
Nödbelysning	7.1	Kontrolllampor	Hyresgäst	Månad	Januari	Hyresgäst	
Brandceller	8.1	Dörrar i brandcellsgräns	SISAB	Månad	Januari	Hyresgäst	
	8.2	Dörrstängare, magnetuppställning					
	8.3	Brandsäkra glas					
Förebyggande åtgärder	11.1	Brännbart material	Hyresgäst	Månad	Januari	Hyresgäst	
	11.2	Timer					
Handbrandsläckare	12.1	Placering, skyltning	Hyresgäst	3 månader	Januari	Hyresgäst	
Brandvarnare	15.2	Brandvarnare	Hyresgäst	6 månader	Januari	Hyresgäst	
Räddningsvägar och yttre brandposter	17.1	Framkomlighet	Hyresgäst	6 månader	Januari	Hyresgäst	
Automatiska släcksystem	16.2	Punktskydd (släckanläggning för fettbrand t. ex. Ansulex)	Hyresgäst	6 månader	Januari	Hyresgäst	
Brandfarlig vara	19.1	Tillstånd, föreståndare, mängder m.m.	Hyresgäst	12 månader	September	Hyresgäst	
Utbildning	22.1	Utbildning av personal, utrymningsövning	Hyresgäst	6 månader	Januari	Hyresgäst	
SBA - Systematiskt brandskyddsarbete	23.2	Utförda kontroller Brister åtgärdade Rutiner följs Utbildningsplan	Hyresgäst	12 månader	November	Hyresgäst	Hyresgäst och SISAB i samarbete
Övernattningslokaler	24.1	Förläggningsoversikt	Hyresgäst	12 månader	September September	Hyresgäst	
	24.2	Tillgängliga övernattningsplatser		12 månader			
	24.3	Utrymningsskyltar	Hyresgäst	Inför varje övernattning			
	24.4	Nödbelysning		Inför varje övernattning			
	24.5	Utrymningsplaner		Inför varje övernattning			
	24.6	Tillhållning av branddörr		Inför varje övernattning			
	24.7	Dörrstängare		Inför varje övernattning			
	24.8	Handbrandsläckare		Inför varje övernattning			
24.9	Åtgärdade anmärkningar		Inför varje övernattning				