

Systematiskt brandskyddsarbete



Kontrollinstruktion för: 15. Utrymningslarm och brandvarnare

Beskrivning

Syftet är att varna de människor som är i behov av utrymning.

Utrymningslarmet är inte kopplat till Brandförsvaret utan endast till ramavtalsupphandlat bevakningsföretag.

Vid konstaterad brand ring alltid 112.

15.1 Kombilarm

Kontrollera att:

- En omgång OR-ritning finns i dokumentskåp i angreppsväg och att den överensstämmer med det aktuella förhållandet.
- Inga sektioner är avstängda eller urkopplade (bevakas särskilt efter/under ombyggnation). Urkoppling avropas av Förvaltare eller Fastighetsvärd.
- Ingen felsignal finns.
- Genomför testlarm från detektor.
- Genomför larmsändartest till bevakningsföretag.
- Funktion för magnetuppställda dörrar.
- Brandstyrning enligt driftkort.
- Larmton och blyxtljus fungerar.
- Service och underhåll har utförts enligt avtal i kontrolljournal



15.2 Brandvarnare, bara förskolor

Kontrollera att:

- Brandvarnare finns på plats.
- Den fungerar genom att trycka på testknappen.

