

Systematiskt brandskyddsarbete



Kontrollinstruktion för: 16. Automatiska släcksystem

Beskrivning

Syftet är att påbörja släckningsarbetet i ett tidigt skede. Den lilla, vanligtvis röda, glasampullen spricker vid cirka +78° och vatten sprutar från det sprinklerhuvud där glasampullen har gått sönder.

Där sprinkler/punktskydd är installerat är detta en viktig del i fastighetens hela brandskydd och får inte ändras, exempelvis genom flyttning eller montering av väggar utan kontakt med fastighetsförvaltare.

16.1 Vattensprinkler

Kontrollera att:

- Sprinklerhuvudena är inte blockerade, skadade, böjda, eller övermålade
- Under varje sprinklerhuvud ska det finnas ett fritt utrymme på minst 0,5 meter så att inte sprinklerns spridningsbild skärmas av. är.
- Synliga rör och ventiler inte är skadade eller smutsiga



16.2 Punktskydd för storkök (Släckvätska för fettbrand t ex Ansulex)

Kontrollera att:

- Sprinklermunstycken, detektorer och övriga komponenter i kökshuven är inte skadade eller smutsiga.
- Rörssystem, vajrar och övriga komponenter från kökshuven till och med centralenheten inte är skadade eller smutsiga
- Manuellt utlösningssystem är tydligt märkt och inte blockerat, skadat eller smutsigt
- Service och underhåll är utfört av certifierad servicetekniker med högst sex månaders intervall.

