

Systematiskt brandskyddsarbete



Kontrollinstruktion för: 17. Räddningsvägar och utomhusbrandposter

Beskrivning

Syftet med räddningsvägar är att räddningsfordon och ambulanser ska komma så nära byggnaden som möjligt i samband med räddningsinsats. Denna väg ska vara skyltad.

Utomhusbrandposter ska ge Brandförsvaret säker tillgång till släckvatten.

17.1 Räddningsväg

Kontrollera att:

- Obehöriga fordon, material eller liknande blockerar inte vägen.
- Räddningsvägar är skyltade.
- All personal har informerats om räddningsvägar.



17.2 Utomhusbrandpost

Kontrollera att:

- Platsen runt brandposten är inte blockerad. Uppmärksamma särskilt snömassor.
- Väg till brandposten är framkomlig för räddningstjänsten.

