

Systematiskt brandskyddsarbete



Kontrollinstruktion för: 19. Brandfarlig vara

Beskrivning

Syftet är att förhindra brand eller explosion samt att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid hantering av brandfarliga varor.

För vissa ämnen och vissa mängder krävs särskilt tillstånd för hantering. Förvaring och användning av gasol kräver alltid tillstånd.

För att uppfylla kraven i tillståndet behöver man ha kontroll på en del saker som nämns nedan.

19.1 Brandfarlig vara

Kontrollera att:

- Giltigt tillstånd finns för brandfarlig vara. Tillståndet är giltigt 10 år efter utfärdandet.
- Mängd och typ av vara överensstämmer med gällande tillstånd.
- Verksamheten har föreståndare för brandfarlig vara. Utbildningsintyg och anmälan till Brandförsvaret är giltigt i 10 år.
- Dragskåp uppfyller föreskrivna krav.
- Skyltning finns enligt föreskrivna krav.
- Förvaringsskåp uppfyller föreskrivna krav.
- Skyltning finns enligt föreskrivna krav.

