

# Systematiskt brandskyddsarbete



## Kontrollinstruktion för: 2. Utrymningsvägar

### Beskrivning

Byggnaden ska vara utformad så att den ska kunna utrymmas på ett säkert sätt vid behov. För att utrymningsvägarna ska vara framkomliga får de inte belamras med lösa föremål som möbler, utrustning, redskap, skor etc. som förhindrar, fördröjer eller riskerar att personskador uppstår vid utrymning. Dörrar i utrymningsväg ska vara lätta att öppna.

### 2.1 Fria utrymningsvägar

Kontrollera att:

- Utrymningsvägar samt vägar och dörrar till utrymningsvägar ska vara fria från hinder och brännbart material oavsett årstid. Fast monterade möbler av massivt trä är tillåtna.
- Minsta tillåtna bredd i utrymningsväg ska vara 120 cm.
- Utrymningsvägarna fungerar även efter ommöbleringar eller ombyggnationer.
- Utvändig utrymningstrappa är användbar ner till markplan och vidare till återsamlingsplats.
- Två av varandra oberoende utrymningsvägar finns. Undantag kan finnas.
- Kontakta Fastighetsvärd vid oklarhet.

Dörrar i utrymningsväg:

- Dörrlåset är helt, fungerar, är lätt öppningsbart och inte låsningsbart i utrymningsriktningen alternativt har beslag för nödöppning.  
Tänk särskilt på utsidan, exempelvis nivåskillnader, snö, is eller parkerade bilar.



### 2.2 Dörrar, fönster och utvändiga trappor

Kontrollera att:

- Dörrlåset är helt, fungerar, är lätt öppningsbart och inte låsningsbart i utrymningsriktningen alternativt har beslag för nödöppning.  
Tänk särskilt på utsidan, exempelvis nivåskillnader, snö, is eller parkerade bilar.
- Dörr med elektriskt lås går att öppna i utrymningsriktningen utan nyckel eller annat verktyg.
- Dörr med nattlås (skalskydd) är kopplad till väsentlig funktion på sådant sätt att verksamhet inte kan bedrivas i lokalen innan samtliga utrymningsvägar låsts upp, exempelvis genom att koppla den till belysningen. Om dörren inte har låsts upp ska en tydlig signal höras.



- Fönster som utrymningsväg ska vara lätt öppningsbart. Avståndet från golv till underkant på fönstret får vara max 1,2 meter annars fordras trappsteg eller liknande. Höjden från fönstret till marken utanför får vara max 2 meter enligt BBR. Öppningens mått ska vara minst 0,50x0,60 meter.
- Utvändiga trappor och trapphus är framkomliga och att utrymningsbeslag är lätta att öppna.

