

Systematiskt brandskyddsarbete



Kontrollinstruktion för: 2. Utrymningsvägar

Beskrivning

Byggnaden ska vara utformad så att den ska kunna utrymmas på ett säkert sätt vid behov. För att utrymningsvägarna ska vara framkomliga får de inte belamras med lösa föremål som möbler, utrustning, redskap, skor etc. som förhindrar, fördröjer eller riskerar att personskador uppstår vid utrymning.

2.1 Fria utrymningsvägar

Kontrollera att:

- Utrymningsvägar samt vägar och dörrar till utrymningsvägar ska vara fria från hinder och brännbart material oavsett årstid. Fast monterade möbler av massivt trä är tillåtna. Minsta tillåtna bredd i utrymningsväg ska vara 120 cm.
- Utrymningsvägarna fungerar även efter ommöbleringar eller ombyggnationer.
- Utvändig utrymningstrappa är användbar ner till markplan och vidare till återsamlingsplats.
- Två av varandra oberoende utrymningsvägar finns. Undantag kan finnas. Kontakta Fastighetsvärd vid oklarhet.
- Dörrar i utrymningsväg:
Dörrlåset är helt, fungerar, är lätt öppningsbart och inte låsningsbart i utrymningsriktningen alternativt har beslag för nödöppning.
- Tänk särskilt på utsidan, exempelvis nivåskillnader, snö, is eller parkerade bilar.



2.2 Elektronisk låsning

Kontrollera att:

- Dörr med elektriskt lås går att öppna i utrymningsriktningen utan nyckel eller annat verktyg. Öppningsfunktionen får inte vara beroende av brand/utrymningslarm, eftersom man kan behöva utrymma av annan anledning än brand t.ex. hot.
- Dörr med nattlås (skalskydd) är kopplad till väsentlig funktion på sådant sätt att verksamhet inte kan bedrivas i lokalen innan samtliga utrymningsvägar låsts upp, exempelvis genom att koppla den till belysningen. Om dörren inte har låsts upp ska en tydlig signal höras.

