

Systematiskt brandskyddsarbete



Kontrollinstruktion för: 4. Utrymningsskyltar

Beskrivning

Syftet med utrymningsskyltar är att visa var det finns nödutgångar. Nödutgången leder vanligtvis till en annan brandcell och vidare ut i det fria. Utrymningsskyltarna visar vägen till nödutgången och nödutgången. Storlek och placering är viktig med hänsyn till avstånd och läsbarhet. Utrymningsskyltar ska finnas vid riktningsförändring och det skall finnas minst en utrymningsskylt synlig från alla platser i lokalerna. Skyltarna förekommer i två olika utföranden. Genomlysta/belysta och efterlysande utan egen ljuskälla.

Genomlysta/belysta skyltar har en egen ljuskälla. De här skyltarna ska alltid lysa eller vara belysta. Vid strömavbrott ska skyltarna lysa i minst 60 minuter med hjälp av ett batteri i skylten eller via en central nødströmsförsörjning.

Efterlysande skyltar laddas upp av den befintliga allmänbelysningen och lyser sedan när det blir mörkt i lokalen

4.1 Belyst skylt

Kontrollera att:

- Utrymningsskylten, är hel, lyser och att skyltsymbol (piktogram) stämmer med utrymningsriktningen.
- Bara den gröna lysdioden lyser med ett fast sken. Det finns skyltar som saknar grön diod men indikerar fel med gul eller röd diod.
- Utrymningsskylten inte är borttagen, är väl synlig från lämpliga ställen i lokalen.
- Utrymningsskylten är placerad enligt brandritningen.



4.2 Nödströmsförsörjning

Kontrollera att:

- En gång per år ska kapaciteten på nødströmsförsörjningen provas av sakkunnig elektriker. Det går till så att man bryter strömmen till skylten och kontrollerar så att den lyser i minst 60 minuter. Om så inte är fallet ska skylten åtgärdas på lämpligt sätt.



4.3 Efterlysande skylt

Kontrollera att:

- Utrymningsskylten, är hel och att skyltsymbol (piktogram) stämmer med utrymningsriktningen.
- Utrymningsskyltar finns vid riktningförändringar.
- Utrymningsskylten är placerad enligt brandritningen.

