

Systematiskt brandskyddsarbete

Kontrollinstruktion för: 4. Utrymningsskyltar



Beskrivning

Syftet med utrymningsskyltar är att visa var det finns nödutgångar. Nödutgången leder vanligtvis till en annan brandcell och vidare ut i det fria. Utrymningsskyltarna visar vägen till nödutgången och nödutgången. Storlek och placering är viktig med hänsyn till avstånd och läsbarhet. Utrymningsskyltar ska finnas vid riktningsförändring och det skall finnas minst en utrymningsskylt synlig från alla platser i lokalerna. Skyltarna förekommer i två olika utföranden.

Genomlysta/belysta skyltar har en egen ljuskälla. De här skyltarna ska alltid lysa eller vara belysta. Vid strömavbrott ska skyltarna lysa i minst 60 minuter med hjälp av ett batteri i skylten eller via en central nödströmsförsörjning.

4.1 Belyst skylt

Kontrollera att:

- Utrymningsskylten, är hel, lyser och att skyltsymbol (piktogram) stämmer med utrymningsriktningen.
- Bara den gröna lysdioden lyser. Det finns skyltar som saknar grön diod men indikerar fel med gul eller röd diod.
- Utrymningsskylten inte är borttagen, är väl synlig från lämpliga ställen i lokalen och att skyltsymbol (piktogram) stämmer med utrymningsriktningen
- Utrymningsskylten är placerad enligt brandskyddsritningen.

4.2 Nödströmsförsörjning

Kontrollera att:

- Den här kontrollen kan utföras på olika sätt beroende på typ av skylt. Säkerställ att kontrollen sker utifrån respektive modell. Normalt sett finns en liten testknapp på skylten/armaturen. När den trycks in ska belysningen i skylten fortsätta lysa. Om inte, gör en felanmälan.
- En gång per år ska kapaciteten på nödströmsförsörjningen provas av sakkunnig elektriker. Det går till så att man bryter strömmen till skylten och kontrollerar så att den lyser i minst 60 minuter. Om så inte är fallet ska skylten åtgärdas på lämpligt sätt. Kontakta Fastighetsvärd så att det blir rätt åtgärd.



SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Postadress
Box 5010
121 05 Stockholm

Besöksadress
Palmfeltsvägen 5
Globen, Stockholm

Tel: 08-508 460 00
Fax: 08-508 460 01
Org.nr: 556034-8970

e-post: diarie@sisab.se
webbadress: www.sisab.se
Styrelsens säte: Stockholm

4.3 Efterlysande skylt

Kontrollera att:

- Utrymningsskylten, är hel och att skyltsymbol (piktogram) stämmer med utrymningsriktningen.
- Utrymningsskylten inte är borttagen, är väl synlig från lämpliga ställen i lokalen och att skyltsymbol (piktogram) stämmer med utrymningsriktningen.
- Utrymningsskylten är placerad enligt brandskyddsritningen.

